

LES ETALISSEMENTS

ETB2 : Etablissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque (en prolongation)

Dans le cas de l'établissement d'une division d'alimentation (mixte) avec l'emploi du dévidoir :

CHEF	EQUIPIER
Arrête le dévidoir sur ordre du CA (chef d'agrès)	
Décroche la division et la pose à l'emplacement désigné par le CA puis ordonne à l'équipier « Halte, basculez, en avant ! »	Se met en position d'attente prêt à arrêter le tambour sur ordre du CE (chef d'équipe). Sur ordre, arrête le tambour, bascule la flèche et part en direction de la prise d'eau
Tient la division et lorsque le 1 ^{er} ½ raccord tombe au sol, rejoint l'équipier. Ordonne « Halte ! » à l'équipier lorsqu'il arrive à la prise d'eau	S'arrête à la prise d'eau et arrête le tambour.
Donne le ½ raccord au conducteur et lui donne l'ordre d'ouvrir l'eau	Reconditionne le dévidoir
Remonte l'établissement et se mettent à disposition du CA	

ETB3 : Ligne d'attaque sur une prise d'eau

Dans le cas de l'utilisation de tuyaux roulés en couronne :

CHEF	EQUIPIER
Déroule son tuyau et raccorde sa lance au point d'attaque	Déroule 1 ou 2 tuyaux si nécessaire
Fait une réserve avec le tuyau déroulé	Réalise les branchements
	Raccorde à la prise d'eau ou donne le demi-raccord au conducteur et ordonne l'ouverture de l'eau
Attaque le feu	Remonte l'établissement en enlevant les coudes et enchevêtrements s'il y en a
	Double le chef au point d'attaque

Ordre à donner au conducteur :

- « Refoulement »
- Nombre + diamètre des tuyaux établis
- Débit à la lance si on le connaît

Exemple : « Refoulement pour 3 tuyaux de 70 40m, 2 tuyaux de 45 20m et 1 lance 250L/min »

FPT

ETB 2

ETB 3

